



Staatliche Prüfstelle für Waffen und Sicherheitstechnik

Legal verification office for weapons and security engineering

Zertifikat

Certificate

B-104 08

Durchschusshemmende Verglasung

Bullet resistant glazing

Antragsteller

Proposer

Optima ballistic glass

Calle Marginal Este Ave Curundu Local G
Panama, Rep. Panama

Hersteller

Producer

Optima ballistic glass

Ort und Datum der Prüfung

Place and date of Test

München 25.06.2008

Gültigkeitsdauer bis

Period of validity

24.06.2018

Prüfanforderungen / Verfahren

Test requirement and method

DIN EN 1063 BR7-NS

Kaliber/Caliber:

7.62x51

Geschoss/Bullet:

FJ/PB/HC

Geschwindigkeit/Velocity:

820 m/s +/- 10 m/s

Trefferdreieck/triangle:

120mm

Gegenstand der Zertifizierung

Object of certification

VSG-Scheibe

78,2mm

Typenbezeichnung

Product reference

Prüfergebnis

Test result

Der Prüfgegenstand erfüllt die Anforderungen

The testsample fulfills the requirements

Details siehe Prüfbericht Nr.

Details see report No.

B-104 08

Zertifikate ohne Unterschrift und Dienststempel haben keine Gültigkeit. Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des Beschussamtes München. Der Prüfbericht ist Bestandteil des Zertifikats.

Certificates which are not stamped and signed by the Proof House are not valid. This certificate may be only copied or transmitted in its entirety and without modifications. The use of parts of this certificate or modifications are only allowed with the express consent of the Beschussamt München. The report is a component of the certificate.

München, 11.07.2008



Unsel

Leiter des Beschussamtes
Director of the Proof House

Beschussamt München, Franz-Schrank-Str. 9, D-80638 München

Mitglied der VPAM

Tel: +49 (0) 89 17901-330
Fax: +49 (0) 89 17901-260
Email: poststelle@sta-m.bayern.de